

MĚSTO ČESKÁ SKALICE



Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

veřejná zakázka

„Stavební úpravy komunikace – ulice Krtičkova“

zadavatel: **Město Česká Skalice**
sídlo: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ: 00272591
osoba oprávněná jednat: Bc. Martin Staněk, DiS., starosta města
tel.: +420 491 490 011
e-mail: urad@ceskaskalice.cz
webové stránky: www.ceskaskalice.cz

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k výše uvedené veřejné zakázce a tímto poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

Žádáme upřesnit položky týkající se pokládky asfaltových povrchů:

pol. 12 ACP 16 tl. 30 mm plocha 775 m²

- min tloušťka dle ČSN je 50 mm
- tuto vrstvu lze dle vzorového řezu nahradit R materiálem tl. 60

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že byla upravena skladba komunikace viz. vzorový příčný řez a žlutě označené položky ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Žádáme upřesnit položky týkající se pokládky asfaltových povrchů:

pol. 14 ACO 8tl. 60 mm plocha 1550 m²

- dle ČSN se provádí v tloušťkách 30 – 50 mm
- předpokládáme, že jde o vjezdy. Je správně plocha?



MĚSTO ČESKÁ SKALICE



Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz


Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v položce č. 14 výkazu výměr je chybně uvedena plocha v m². Správný údaj je 24 m².

Předmětný výkaz výměr bude s opravenými položkami uveřejněn na profilu zadavatele.

Z důvodu uveřejnění nekompletní projektové dokumentace zadavatel zároveň sděluje všem potenciálním uchazečům, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to **do 25. 7. 2016 do 15:00 hodin.**

V České Skalici dne 15. 7. 2016

V. S.


Bc. Martin Staněk, DiS.

starosta města

