

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na stavební práce dle § 27 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) pod názvem:

Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice

Opravné oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz dne **4.4.2016**.



1. Kontaktní údaje

Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm. c) Zákona:

Město Česká Skalice

Se sídlem: třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Zastoupená: Bc. Martin Staněk, Dis.

IČ: 00272591

(dále jen „**zadavatel**“)

Zastoupení podle § 151 Zákona:

Osigeno s.r.o.

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Víkýřovice

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51144

statutární orgán: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

(dále jen **administrátor**),

Druh zadávacího řízení:

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení na stavební práce.

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bude kompletní odstranění současného hygienického zázemí v areálu Autocampingu Rozkoš a následné vybudování sportovně rekreačního areálu s přírodním koupacím biotopem pro návštěvníky kempu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:

45212100-7 – Stavební úpravy rekreačních zařízení

45111000-8 – Demolice, příprava staveniště a odklízovací práce

45212220-4 – Výstavba víceúčelových sportovních zařízení

45212230-7 – Instalace převlékáren

3. Dodatečná informace veřejné zakázky

Veřejný zadavatel odesílá v souladu s ust. § 49 odst. 3 Zákona dodatečnou informaci k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz 1:

Z předloženého výkazu výměr a projektové dokumentace jednoznačně nevyplývá druhová skladba rostlin, dále do jaké hloubky se mají rostliny osazovat, velikost rostlin při výsadbě (objem kontejnerů, řízky). Bez těchto informací nelze zpracovat odpovídající cenovou nabídku. Bude to zadavatelem upřesněno?

Odpověď na dotaz 1:

Druhová skladba rostlin – Typha (30%), Juncus (20%), Carex (20%), Phragmites (10%), Lythrum (10%). Případně je vhodné doplnit další druhy v minimálním % zastoupení. Hloubka osazení – úroveň substrátu nad vodní hladinou cca 100 mm, velikost K9, středně propraný bal.

Dotaz 2:

Může zadavatel upřesnit typ použitého hnojiva?

Odpověď na dotaz 2:

Hnojivo kapalné, bez fosforu s makro a mikro prvky.

Dotaz 3:

Dle informace dodavatele sadových úprav je použití kari sítě s perlinkou do vodního prostředí nevhodné, zkoroduje, a proto by měl být použit nerez. Co má uchazeč ocenit do nabídky?

Odpověď na dotaz 3:

KARI sítě pozinkované, perlinku lze nahradit zahradnickou stínovkou s UV stabilizací.

Dotaz 4:

Z předloženého výkazu výměr, ani z projektové dokumentace nevyplývá, jaké druhy stromů budou káceny, dále jakým způsobem se budou kácet – směrově, postupně se spouštěním? Budou se pařezy frézovat? Mohl by toto zadavatel upřesnit?

Odpověď na dotaz 4:

Odstranění stávajících stromů provedou Technické služby města Česká Skalice na náklady obce, realizováno bude před začátkem stavebních prací projektu. Položku ve výkazu výměr, týkající se kácení stromů, uchazeči nebudou naceňovat.

Dotaz 5:

Upřesní zadavatel druhovou specifikaci výsadby u objektu nezpevněných ploch? Budou se stromy/keře sázet jednotlivě do záhonů s mulčem, geotextilií? Výška do 1,5m je míněna při výsadbě, či jako konečná velikost? Budou se po výsadbě rostliny hnojit, zalívat, má být uvažováno s komparativním řezem u stromů?

Odpověď na dotaz 5

Ze souhrnné technické zprávy vyplývá, že v rámci sadových úprav budou v maximální možné míře využívány lokální druhy dřevin a keřů. Bližší specifikaci druhů projektová dokumentace neřeší. Ostatní specifické požadavky na výsadbu jsou uvedeny ve výkazu výměr „Nezpevněné plochy, veget. a sad. úpravy“ (pol. č. 184004312R00 – Výsadba sazenic stromů do 1,5m, jamka D 40/hl. 60 vč. výkopu jamky a obsypu zeminou). Následnou péči o vysazenou vegetaci (řez stromů) bude řešit město Česká Skalice.

4. Závěr

Vzhledem k výše uvedeným úpravám zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky. **Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.4.2016 v 13:00 hodin, otevírání obálek proběhne 13.4.2016 v 13:05 hodin.**

Zpracoval:

Jakub Rýc, Osigeno s.r.o.

mail: jakub.ryc@osigeno.cz

mob.: +420 777567735

V České Skalici dne 1.4.2016

.....
Bc. Martin Staněk, DiS.
starosta města