

## DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) na niž se vtaňuje výjimka dle ust. § 18 odst.5 Zákona pod názvem:

### „Stavební úpravy šaten a výstavba spojovacího koridoru v Základní škole Česká Skalice“

Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele Města Česká Skalice dne **12.8.2016.**



#### 1. Kontaktní údaje

Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm. c) Zákona:

**Město Česká Skalice**

Se sídlem: třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Zastoupená: Bc. Martin Staněk, Dis.

IČ: 00272591

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 Zákona:

**Osigeno s.r.o.**

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zastoupená: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51144

(dále jen **administrátor**),

Elektronicky podepsal(a) Jakub  
Rýc  
Datum: 2016.08.26 14:20:29  
CEST

## Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

## **2. Informace o předmětu veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky bude vybudování celkem sedmi školních šaten pro žáky s celkovou kapacitou cca 200 žáků a zřízení bezbariérového přístupu do objektu školy. Dále práce spočívající v rekonstrukci sociálního zařízení, vybudování novostavby spojovacího koridoru propojující dvě samostatné budovy základní školy a stavební úpravy související s napojením koridoru na komunikační prostory obou budov.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:

45000000-7 – Stavební práce

45214200-2 – Stavební úpravy školních budov

## **3. Dodatečná informace veřejné zakázky**

Veřejný zadavatel zasílá v souladu s ust. § 49 odst. 3 Zákona dodatečnou informaci k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz 1:

V objektu "ŠKOLNÍ ŠATNY - Stavební úpravy části přízemí ZŠ Česká Skalice" - položka č.118 Systémové Al dveře 1800/2100 jsou uvedeny 2ks. V dokumentaci jsme našli pouze 1x nové dveře. Ostatní dvoukřídlé dveře jsou stávající s úpravami. Kolik máme tedy uvažovat nových Al systémových dvoukřídlých dveří?

### Odpověď na dotaz 1:

Uchazeč provede úpravu textace položky 118: D+M Al systémové prosklené stěny rozměru 2600x3400mm s osazenými dvoukřídlými dveřmi rozměru 1800x2100mm. Uvažujte 1ks dveří.

### Dotaz 2:

V objektu "SPOJOVACÍ KORIDOR - Propojení samostatných budov ZŠ Česká Skalice" - položka č.132 Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm. K této položce chybí ve výkazu výměr dodávka. Žádáme Vás o její doplnění a dále o informaci zda-li platí rozměr desek dle výkazu výměr (tl. 18mm) nebo rozměr dle PD (tl. 20mm).

### Odpověď na dotaz 2:

U výše uvedené položky č.132 předpokládáme, že její součástí je i dodávka. Uchazeč doplní v textaci „D+M“. Tloušťka desek platí 2x20mm (dle PD).

### Dotaz 3:

Dle námi osloveného dodavatele PVC Novolon NOVA není určeno do komerčních prostor, má nášlapnou vrstvu 0,35 mm. Můžeme do nabídky uvažovat jinou alternativu?

### Odpověď na dotaz 3:

---

Možno navrhnout jinou, ale vždy jen lepší alternativu pro uvažovaný provoz. Zadávací dokumentace uvádí vždy minimální požadavky zadavatele, uchazeč může do své nabídky navrhnout kvalitnější materiál.

#### 4. Závěr

Zpracoval:

**Jakub Rýc, Osigeno s.r.o.**

mail: jakub.ryc@osigeno.cz

mob.: +420 777567735

V České Skalici dne 26.8.2016



.....  
Bc. Martin Staněk, DiS.  
starosta města