



č.j.: MUCS/2086/2018/MAJ/Mar

Sp. zn.: VŘ-3/MUCS/2087/2018/MAJ/Mar

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

„OPRAVY CHODNÍKŮ ČESKÁ SKALICE“

zadavatel:	město Česká Skalice
sídlo:	třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ:	00272591
osoba oprávněná jednat:	Bc. Martin Staněk, DiS., starosta města
tel.:	+420 491 490 011
e-mail:	urad@ceskaskalice.cz
webové stránky:	www.ceskaskalice.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace a tímto poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

V slepém položkovém rozpočtu SO 403 u přechodu pro chodce v ulici T.G. Masaryka chybí položky související s navrženým protlakem pod ulicí. Žádáme o pokyn jak postupovat.

Odpověď na dotaz č. 1:

V původním soupisu prací bylo uvažováno s překopem komunikace a nikoliv s protlakem. Původní soupis prací je nyní nahrazen novým soupisem s protlakem pod ulicí (viz soubor Přechod pro chodce třída T. G. M. v příloze č. 1.1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace).

Dotaz č. 2:

Pod všemi chodníky jsou na pláni navrženy geomříže. Jedná se skutečně o geomříže nebo o geotextilie? Žádáme uvést přesnější specifikaci.



MĚSTO ČESKÁ SKALICE



třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz

Odpověď na dotaz č. 2:

Jedná se skutečně o geomříž a nikoliv geotextilii. Pro případnou stabilizaci podloží je v rozpočtu počítáno s geomříží z PP.


Dotaz č. 3:

V slepém rozpočtu etapy II je uvedena litinová mříž a rám pro ochranu stromů. V dokumentaci ani v rozpočtu není popsán její tvar ani velikost. Žádáme upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ve druhé etapě je zahrnuta D+M jednoho ks mříže s rámem kolem stromu v okolí BUS zastávky - jedná se o litinovou mříž hranatou o rozměru 1,5x1,5 m, mříž bude sestavena z litinových roštů ležících na dvoudílném ocelovém rámu. Mříž bude opatřena základním antikoročním nátěrem a syntetickou vrchní barvou.

V České Skalici dne 15. 3. 2018



Bc. Martin Staněk, DiS.

starosta města